SNI 时诺检测
SHI NUO TESTING SERVICES

No：SN2608SP0252

CMA
240300343877
有效期至2030年08月14日止

检 验 报 告

Test Report

样品名称：出厂水

委托单位：晋州市绿源地表水厂

受检单位：晋州市绿源地表水厂 二级泵房

检验类型：委托检验

河北时诺检验检测有限责任公司

Hebei ShiNuo Inspection And Testing Service Co., Ltd

电话：0311-85722155
邮箱：Hbsnjyjc@163.com

实验室地址：河北省石家庄市无极县无极镇无极西路与科技北街交叉口北行30米路东
石家庄办事处：石家庄高新区中科赛旷智慧云谷产业园南门对面

检验报告

No：SN2608SP0252

样品信息	样品名称	出厂水		
	样品数量	5L*2 桶+500mL*2 瓶	样品状态	液体、无色、透明
	受检单位	晋州市绿源地表水厂 二级泵房		
	受检单位地址	晋州市晋州镇杨家庄村南		
客户信息	委托单位	晋州市绿源地表水厂		
	委托单位地址	河北省石家庄市晋州市晋州镇杨家庄村南		
检测信息	样品接收日期	2026 年 08 月 04 日	样品检测日期	2026 年 08 月 04 日-2026 年 08 月 11 日
	检测项目	pH、臭和味、铅、肉眼可见物等 43 项		
	检验依据	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检测，有标准指标的项目符合 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的要求，无标准指标的项目仅提供检测数据。 （检验检测专用章） 签署日期：2026 年 08 月 11 日			
其他信息	该样品为次氯酸钠消毒，依据 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》，亚氯酸盐，溴酸盐，二氧化氯，臭氧，总氯项目不做检测要求			

编制：魏依迪　　审核：王欣妍　　批准：马中玉

授权签字人：马中玉

检验报告（附页）

No：SN2608SP0252

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 5.1
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 7.1
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	3	符合	GB/T 5750.12-2023 4.1
4	砷	mg/L	≤0.01	＜0.0010	符合	GB/T 5750.6-2023 9.1
5	镉	mg/L	≤0.005	＜0.0005	符合	GB/T 5750.6-2023 12.1
6	铬（六价）	mg/L	≤0.05	＜0.004	符合	GB/T 5750.6-2023 13.1
7	铅	mg/L	≤0.01	＜0.0025	符合	GB/T 5750.6-2023 14.1
8	汞	mg/L	≤0.001	＜0.0001	符合	GB/T 5750.6-2023 11.1
9	氰化物	mg/L	≤0.05	＜0.002	符合	GB/T 5750.5-2023 7.2
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.11	符合	GB/T 5750.5-2023 6.2
11	硝酸盐（以N计）	mg/L	≤10	＜0.15	符合	GB/T 5750.5-2023 8.3
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.030	符合	GB/T 5750.10-2023 4.3
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.0025	符合	GB/T 5750.10-2023 7.2
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.0079	符合	GB/T 5750.10-2023 6.2
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	＜0.000041	符合	GB/T 5750.10-2023 5.2

检验报告（附页）

No：SN2608SP0252

16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）					
	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	0.66	符合	计算得出
	三氯甲烷与限量比值	mg/L	/	0.50	/	计算得出
	二氯一溴甲烷与限量比值	mg/L	/	0.13	/	计算得出
	一氯二溴甲烷与限量比值	mg/L	/	0.025	/	计算得出
	三溴甲烷与限量比值	mg/L	/	0.000020	/	计算得出
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	＜0.0020	符合	GB/T 5750.10-2023 14.1
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	＜0.0010	符合	GB/T 5750.10-2023 16.1
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	/	/	GB/T 5750.10-2023 22.1
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	/	/	GB/T 5750.10-2023 20.2
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	＜0.0050	符合	GB/T 5750.10-2023 21.2
22	色度	度	≤15	＜5	符合	GB/T 5750.4-2023 4.1
23	浑浊度	NTU	≤1	＜0.5	符合	GB/T 5750.4-2023 5.1
24	臭和味	/	无异臭、异味	无任何臭和味	符合	GB/T 5750.4-2023 6.1
25	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 7.1

检验报告（附页）

No：SN2608SP0252

26	pH	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.01	符合	GB/T 5750.4-2023 8.1
27	铝	mg/L	≤0.2	0.12	符合	GB/T 5750.6-2023 4.3
28	铁	mg/L	≤0.3	＜0.3	符合	GB/T 5750.6-2023 5.1
29	锰	mg/L	≤0.1	＜0.1	符合	GB/T 5750.6-2023 6.1
30	铜	mg/L	≤1.0	＜0.2	符合	GB/T 5750.6-2023 7.2
31	锌	mg/L	≤1.0	＜0.05	符合	GB/T 5750.6-2023 8.1
32	氯化物	mg/L	≤250	7.23	符合	GB/T 5750.5-2023 5.2
33	硫酸盐	mg/L	≤250	25.85	符合	GB/T 5750.5-2023 4.2
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	206	符合	GB/T 5750.4-2023 11.1
35	总硬度 （以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	≤450	122	符合	GB/T 5750.4-2023 10.1
36	高锰酸盐指数 （以 O_2 计）	mg/L	≤3	1.64	符合	GB/T 5750.7-2023 4.1
37	氨 （以 N 计）	mg/L	≤0.5	＜0.025	符合	GB/T 5750.5-2023 11.3
38	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	＜0.02	符合	GB/T 5750.13-2023 4.1
39	总 β 放射性	Bq/L	≤1	0.095	符合	GB/T 5750.13-2023 5.1

检验报告（附页）

No：SN2608SP0252

40	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05	0.43	符合	GB/T 5750.11-2023 4.1
41	总氯	mg/L	与水接触时间≥120min，出厂水和末梢水限值≤3，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05	/	/	GB/T 5750.11-2023 5.2
42	臭氧（O_3）	mg/L	与水接触时间≥12min，出厂水和末梢水限值≤0.3，末梢水余量≥0.02	/	/	GB/T 5750.11-2023 9.2
43	二氧化氯	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水中余量≥0.02	/	/	GB/T 5750.11-2023 8.3
以下空白						

检验报告（附页）

No：SN2608SP0252

声明：

1. 报告无“资质认定标识章”、“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 未经本公司批准，不得部分复制本报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
6. 委托信息及样品均由委托方提供，委托方对其真实性负责，本报告检测结果仅对来样负责。
7. 如果对检测结果有异议的，请于收到报告之日起 15 个自然日内提出，逾期不予受理。

*****报告结束*****